入札に関する質問・回答

6月5日 現在

入札番号 ：第5号
工 事 名 ：受電設備等更新工事

質問番号	質問日	公表日	質問	回答
1	6月5日	6月5日	「機能増設」の項目記載があるが、既設設備の機能増設をせずに盤等を新規製作して機能を満足させてもよろしいか	新規製作する場合においても特記仕様書に定める「機能増設」の内容を満足するものであればよい。