

# 令和8年度浄水処理薬品仕様書

## 1 概要

本仕様書は、北空知広域水道企業団（以下、「発注者」という。）が発注する浄水処理用薬品（以下、「薬品」という。）の納入に適用する。

## 2 薬品の種類等

### (1) 水道用ポリ塩化アルミニウム(高塩基度)

JWWA K 154-2016に適合するもの

項目	品質・数量等
外観	無色～黄色がかった薄い褐色の透明な液体
比重（20℃）	1.19以上
酸化アルミ（%）	10.0～11.0
塩基度（%）	58～65
pH（10g/K溶液）	3.5～5.0
硫酸イオン（%）	3.5以下
予定数量（kg）	120,000
1回当たりの平均発注量（kg）	10,000

### (2) 水道用次亜塩素酸ナトリウム

JWWA K 120-2008-2 一級の製品Iに適合するもの

項目	品質・数量等
外観	淡黄色の透明な液体
有効塩素（%）	12.0以上
比重（20℃）	1.16以下
遊離アルカリ（%）	2以下
臭素酸（mg/kg）	50以下
塩素酸（mg/kg）	4,000以下
塩化ナトリウム（%）	4.0以下
予定数量（kg）	30,000
1回当たりの平均発注量（kg）	5,000

## 3 納入場所

北海道雨竜郡沼田町字沼田1248番地の1  
北空知広域水道企業団 北空知広域浄水場

## 4 納入に関する留意事項

- (1) 受注者は、発注者が指定する薬品を発注毎に指定する期日及び「3」に定める場所へ納入すること。
- (2) 納入方法は、原則タンクローリー運搬とすること。

## 5 その他

- (1) 受注者は、納入の都度、薬品の種類、規格、及び品質等を確認できる書類、並びに250ml程度のサンプルを提出すること。
- (2) この仕様書に定めるもののほか、薬品の納入に関して疑義が生じた場合、発注者・受注者双方協議のうえ定めることができるものとする。